

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа инспекции

З.Н.Деревянко
 ФИО

Экспертное заключение

№ 001395

от 04.07.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТЕН: ПОКРЫТИЕ ФАКТУРНОЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ «URBAN PAPER» (МОДИФИКАЦИЯ А, В, С, D, E, F, G, H, K, L)

1. Заявитель: ООО «КОЛОРИ ВЕРНИЧИ РУС».

ИНН 7456022814 ОГРН 1147456005685.

Юридический адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров д.18/1, кв. 32

Производитель: ООО «КОЛОРИ ВЕРНИЧИ РУС»

Адрес производства: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 4, корп. 1.

2. Основание для проведения инспекции: заявление ООО «Новис», (109147, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Марксистская, дом 34 корпус 10, помещ.16
 ИНН 7718764559 ОГРН 1097746302818) № 001367 от 27.06.2023г.

3. Дата проведения инспекции: с 27.06.2023 г. по 04.07.2023 г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол лабораторных испытаний №06/28-355/ОС-23 от 27 июня 2023 г., выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Копия ТУ 22.23.11-001-34524950-2023 «МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТЕН: ПОКРЫТИЕ ФАКТУРНОЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ «URBAN PAPER»».
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: в качестве готового к применению строительного материала, предназначенного для декоративной отделки стен при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений, применяемый в помещениях различного назначения: офисных, гостиничных, культурно-развлекательных, спортивных, промышленных, медицинских, образовательных и других жилых и общественных помещений.

Продукция производится по: ТУ 22.23.11-001-34524950-2023 «МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТЕН: ПОКРЫТИЕ ФАКТУРНОЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ «URBAN PAPER»».

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технической документации.

Качество выпускаемой продукции подтверждено проведенными лабораторными испытаниями продукции:

Протокол лабораторных испытаний №06/28-355/ОС-23 от 27 июня 2023 г., выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II. Раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТЕН: ПОКРЫТИЕ ФАКТУРНОЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ «URBAN PAPER» МОДИФИКАЦИЯ А				
Органолептические показатели				
Запах, не более	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	79
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,003
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.3038-12	Не более 0,03	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1
Метилметакрилат	мг/м ³	МУК 4.1.025-95	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 3,0
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	не допускается	не обнаружено

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации. Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, область применения, нанесение, условия хранения, размер, нормативный документ, номер партии, дата производства, срок годности количество, наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протокола испытаний, в части представленных показателей, продукция: МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТЕН: ПОКРЫТИЕ ФАКТУРНОЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ «URBAN PAPER» (МОДИФИКАЦИЯ А, В, С, D, E, F, G, H, K, L), производитель: ООО «КОЛОРИ ВЕРНИЧИ РУС» Адрес производства: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, 4, корп. 1, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя




подпись

Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»



подпись

Набоких В.С.
ФИО